

AEW Energie AG

Störung

Anfangsdatum	19.07.2026	Nennspannung	16.000 kV
Anfangszeit	05:52:13	Bezirk/Ort	Rheinfelden - UW Frick
Enddatum	19.07.2026	Netzelement	FS Ueken
Endzeit	05:52:14	Zusatz 1	
Dauer der Unterbrechung	00:00:01	Zusatz 2	
Energie	0.000 MWh	Unterbrochene Endverbraucher	250

Ereignis

Ursache	Unbekannte Störungsursache
Auswirkung	Erfolgreiche KU
Fehlerart	Erdschluss nicht stehend
Ereignisort	Freileitung
Beschreibung	Betroffene Gemeinden: Gipf - Oberfrick, Herznach-Ueken, Wölflinswil und Zeihen.