

AEW Energie AG

Störung

Anfangsdatum	17.08.2026	Nennspannung	16.000 kV
Anfangszeit	13:08:51	Bezirk/Ort	Rheinfelden - UW Frick
Enddatum	17.08.2026	Netzelement	FS Ueken
Endzeit	13:08:52	Zusatz 1	
Dauer der Unterbrechung	00:00:01	Zusatz 2	
Energie	0.000 MWh	Unterbrochene Endverbraucher	280

Ereignis

Ursache	Unbekannte Störungsursache
Auswirkung	Erfolgreiche KU
Fehlerart	Kurzschluss ohne Erdberührung
Ereignisort	Störungsort unbekannt
Beschreibung	Betroffene Gemeinden: Gipf - Oberfrick, Herznach-Ueken, Wölflinswil und Zeihen.