

AEW Energie AG

Störung

Anfangsdatum	28.08.2026	Nennspannung	16.000 kV
Anfangszeit	09:34:32	Bezirk/Ort	Turgi - Böztal
Enddatum	28.08.2026	Netzelement	UW Frick - FS Hornussen
Endzeit	10:04:00	Zusatz 1	
Dauer der Unterbrechung	00:29:28	Zusatz 2	
Energie	0.270 MWh	Unterbrochene Endverbraucher	275

Ereignis

Ursache	Gewitter
Auswirkung	Erfolgreiche KU oder erfolgreiche LU mit selektiver Abschaltung
Fehlerart	Kurzschluss ohne Erdberührung
Ereignisort	Freileitung
Beschreibung	Betroffene Gemeinden: Böztal - Bözen, Böztal - Effingen, Böztal - Elfingen, Böztal - Hornussen, Herznach-Ueken, Herznach-Ueken, Mönthal und Zeihen.