

AEW Energie AG

Störung

Anfangsdatum	28.08.2026	Nennspannung	16.000 kV
Anfangszeit	11:13:20	Bezirk/Ort	Turgi - Hornussen
Enddatum	28.08.2026	Netzelement	FS Hornussen
Endzeit	12:40:00	Zusatz 1	
Dauer der Unterbrechung	01:26:40	Zusatz 2	
Energie	0.318 MWh	Unterbrochene Endverbraucher	110

Ereignis

Ursache	Gewitter
Auswirkung	Erfolgreiche KU oder erfolgreiche LU mit selektiver Abschaltung
Fehlerart	Kurzschluss mit Erdberührung
Ereignisort	Freileitung
Beschreibung	Betroffene Gemeinden: Böztal - Bözen, Böztal - Effingen, Böztal - Elfingen, Böztal - Hornussen, Herznach-Ueken, Herznach-Ueken, Mönthal und Zeihen.
Schaden 1	Polleiterbruch (Anzahl: 1)